

質 問 書

入札物件名 クリーンピア宮川電気設備更新工事
入 札 日 令和8年8月25日

記

質問内容

1. 更新対象盤の既設メーカーをご教示願います。
2. 機器更新の際に設備停止時間の制約があればご教示願います。
3. 工事費積算参考資料1ページより「積算基準適用版」の欄が空欄ですが、何年何月版を適用しているかご教示願います。

回答

1. 更新対象盤の既設メーカーは、神鋼電機株式会社（現：シンフォニアテクノロジー（株））です。
2. 設備停止時間の制約については、1日当たり3時間程度になります。
3. 「積算基準適用版」については、令和8年7月制定版を適用しています。

※質問内容欄は、質問事項（表題）と質問趣旨（具体的内容）を記入すること。