

質 問 書

入札物件名 クリーンピア宮川電気設備更新工事
入 札 日 令和8年7月3日

記

質問内容

1.特記仕様書第2章第2節2項ミニUPSについて

特記仕様書の受変電機器として仕様の記載がありますが、図面 13/22 頁の機器表には、「別途工事」との記載がありました。

ミニUPSの機器製作及び据付工事は別途工事でよろしいでしょうか。

2.全停電作業時間について

柱上気中負荷開閉器（PAS）の更新作業において、一時的に全停電での作業が発生します。全停電が可能な作業時間をご教示願います。

回答

1. 特記仕様書第2章第2節2項ミニUPSについて

ミニUPSについては、図面の機器表に記載とおり「別途工事」となります。

2. 全停電作業時間について

全停電が可能な作業時間は、3時間となります。

※質問内容欄は、質問事項（表題）と質問趣旨（具体的内容）を記入すること。